

1. AMAÇ: Hastanemiz Ameliyathanesinde Enfeksiyon oranlarını azaltmak amacıyla Isı ve Nem oranlarını kontrol altına almak.

2. KAPSAM: Ameliyathane birimini kapsar.

3. SORUMLULAR: Ameliyathane sorumlu hekimi ve hemşiresi , teknik birim

4. UYGULAMA:

4.1. Ameliyathanelerde normal şartlarda ısı 20-23 C olmalıdır.

4.2. Bağıl nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır.

4.3. Günlük ameliyathane ısısı ve nemi kontrol edilir ve **Isı ve Nem Takip Formu**'na işlenir.

4.4. Ameliyathane odalarının birinde ısı 18 C ye indiğinde ya da 26 C ye çıktığında **Arıza Bildirim Formu** otomasyon sisteminden doldurularak teknik birime bildirilir ve gerekli ısı ayarlaması yapılır.

4.5. Ameliyathane odalarında ısı her salon için bağımsızdır,18 C ve 26 C aralığında istenilen ısı Ameliyatı yapan operatörün isteği doğrultusunda ısı 8081 nolu telefonla "otomasyon birimi" aranarak istenilen seviyeye getirilir.

4.6. Teknik birim mesai saatleri içinde ameliyathane sorumlu hemşiresi veya teknisyeni,izinli olduğunda yerine vekalet eden kişi ısı ayarlaması yapar. Başka birimlerden ve kişilerden gelen ısı ayarlaması isteği dikkate alınmaz.

4.7. Ameliyathanemizde 7 ve 8 inci Salonlar Laminar akım sistemlidir.A1 ve A2 grubu ameliyatlar bu salonlarda alınır daha çok ısı ayarlaması yapılan bu salonlardır.İsı tercihen 18C veya 20C arasındadır.

HAZIRLAYAN
Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN
Hastane Yöneticisi